

省エネルギー法に基づく エネルギー 管理標準		ガスヒートポンプ マルチエアコン 管理標準		玉島市民交流センター	
				管理番号	1
				ページ	1
1、目的 この管理標準は、省エネルギー法第5条並びに告示「判断基準」に基づき運転管理、計測管理、計測記録、保守点検を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。					
2、適用範囲 倉敷市玉島市民交流センターに設置されたガスヒートポンプマルチエアコンに適用する。 室外機は屋上に設置・室内機は会議室他各部屋に設置					
項目	内 容			管理基準	参照文書
運 転 管 理	1、利用施設単位に利用者が冷暖房を作動する。 2、空調作動時間は、施設の利用開始から終了時間とする。 3、冷暖房期間及び設定温度は次の通りとし、冷暖房の切り替えは交流センター事務室(担当)が行う。 冷房期間: 6月1日から9月30日 暖房期間: 12月1日から3月31日 注) 期間・温度とも施設利用形態により調整する 4、運転管理について利用者に協力を求めるべく掲示をし、また事務所において、適宜監視し調整する。(交流棟事務所の集中管理コントローラーにて) 5、屋外からの入出熱管理 ガラス窓からの入出熱を防止するため、適宜ブラインドを使用する。			設定温度28 運用26～28 設定温度18 運用18～20	「空調設備 管理要領」
計 測 管 理					
保 守 点 検	1、定期点検は、外部委託とする。 室外機(ガスヒートポンプ)、室内機の点検を行う。 フィルターの清掃 注) フィルターの清掃は、委託業者による定期清掃以外に、汚れが懸念される場所については交流センター事務室(担当者)が定期清掃の中間で実施する。 2、点検結果は、記録保管する。			2回/年	「点検結果 報告書」
新 設 措 置	1、省エネ型機器を採用する。				

制定：平成25年 2月 1日

改訂：平成26年 2月 1日