

設備内容と管理標準作成の状況

現場確認日 H28.12.7

施設名	児島市民交流センター				
延床面積5,781㎡（図書館・ホール棟）、6,590㎡（交流棟）、建築H23年 エネルギー管理標準運用規定の施設番号					
No.	設備等	有・無 (○・×)	仕様（台数、合計容量）	エネルギー消費 割合	管理標準作成 設備(○は選定)
1	ガスヒートポンプエアコン（GHP）	×			
2	電気ヒートポンプエアコン（EHP）	○	パッケージエアコン（第一種 特定製品事前調査票参照）	44%	○
3	空気調和設備・換気設備	○	AHU, OAC, 全熱交換機, ファン類 （別紙参照）		○
4	吸収式冷凍機（燃料焚）	×			
5	電動ターボ冷凍機、チラー	○	空冷ヒートポンプチラー, ポン プ類（第一種特定製品事前調 査票参照）	No. 2, 3 に含む	○
6	吸収式冷凍機（蒸気・温水等熱源）	×			
7	ボイラー設備	×			
8	給湯設備	×			
9	照明	○	照明（FLR, FHT, Hf, EFD, LED, 白熱灯, 水銀灯等）	38%	○
10	エレベータ	○	6基	1%以下	○
11	エスカレータ	×			
12	給排水設備	○	ポンプ	2%	○
13	機械式駐車場	×			
14	受変電設備	○	トランス1,400kVA, 525kVA （電気工作物月次点検報告参 照）	6%	○
15	発電専用設備	×			
16	コージェネレーション	×			
17	事務用機器	○	コピー機、パソコン、駐車場 設備	9%	○
18	冷凍冷蔵庫、ショーケース、厨房機器	×			
19	医療機器、実験装置	×			
20	電子計算機	×			