

省エネルギー法に基づく エネルギー 管理標準		照明設備 管理標準		玉島市民交流センター	
				管理番号	8
				ページ	1
1、目的 この管理標準は、省エネルギー法第5条並びに告示「判断基準」に基づき運転管理、計測管理、計測記録、保守点検を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。					
2、適用範囲 倉敷市玉島市民交流センターに設置された照明設備に適用する。 (交流センター事務室、公民館事務所、交流センター施設照明、体育棟施設照明、テニスコート施設照明)					
項目	内 容			管理基準	参照文書
運転管理	1、利用施設単位に点灯し、利用後は速やかに消灯する。 1) 交流棟の会議室等貸室については、利用時に利用者が点灯し、終了時に消灯する。(利用報告書において消灯を確認する) 2) 体育棟施設照明、テニスコート施設照明については、体育棟の管理室、交流棟の事務室で管理する。(利用時に点灯し、終了時に消灯する) 3) 交流棟の共用ゾーンについては、事務室において点灯の必要性を判断し点灯・消灯する。(天候状態・施設の利用状態により判断する) 2、自動点灯設備についても、必要性を判断し強制的に消灯する。 1) 街灯(駐車場・公園)・外壁灯・和室庭園灯については、自動点灯・自動消灯の仕様となっているが、すべての利用者が退館した場合は外壁灯・和室庭園灯を強制的に消灯する。 3、交流センター閉館時には、交流センター事務室、体育棟管理室の照明制御盤で全施設の消灯を確認する。(警備点検業務)				「照明設備 管理要領」 「利用 報告書」
計測管理	1、照度測定 労働安全衛生法に基づいて、1回/年照度測定を行い、記録する。				「照度測定 記録表」
保守点検	1、照明制御装置の定期点検は外部委託とする。 2、照明器具の定期点検は、交流センター事務室(担当者)が定期的に行う。 3、光源の交換は、球切れ時に随時交流センター事務室(担当者)が行う。			1回/年 随時	「点検 報告書」 「照明設備 点検表」
新設措置	1、省エネ法に基づき設計・施工されている。 交流センター 届出書受付番号 省エネ21-20 届出日2010年3月31日 体育棟 届出書受付番号 省エネ21-21 届出日2010年3月31日				

制定：平成25年 2月 1日

改訂：平成26年 2月 1日