

No	資料名	該 当 箇 所					質 問	回答案
		頁	大項目	中項目	小項目	その他		
1	要求水準書	15	3	3			雨水貯留施設は計画敷地(53,117㎡)を対象としてよろしいでしょうか	雨水貯留の算定範囲面積は、新棟建築面積と舗装新設・改修面積（緑地部分を透水性のない仕上げに変更した部分も含む）が対象となります。
2	別紙1	3	2				配置計画で開放性のある渡り廊下で接続するとありますが、両端部の風除け室に直接入ることができます。この場合はサインで玄関に誘導することよろしいでしょうか	接続部に設ける予定の屋外空間には、直接、外部から進入できない必要があると考えます。
3	別紙1	3	2				東玄関の既存用水路場ブリッジは乗用車、作業用の重機などの通行が可能（耐荷重）としてよろしいでしょうか	普通乗用車の通行は可としますが、重機の通行等を想定する場合は、事業者による耐荷重の調査が必要です。
4	別紙1	30	3	B-5			現在図書室で行っている各図書館への出分けスペースは今回の図書コーナーでは不要としてよろしいでしょうか	出分けスペースは必要ですが、今回の提案では対象範囲外とします。
5	敷地	28	3	B-3			東駐車場に隣接している東空地は現場事務所、作業員の駐車場として利用してもよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
6	別紙1	18	3	A-2			第1収蔵庫で収納される大型収納品があれば種類、形状、寸法などを教えて下さい。	現状では大型ほ乳類の本剥製があります。ヒグマ（1610×800×1200）、シカ（1500×800×1800）、トラ（700×500×1700）、オオカミ（1300×500×1600）など。 ※サイズはH（高さ）×W（幅）×D（奥行）、単位はmmとします。
7	要求水準書	23	第7	2	(10)		敷地南側の土舗装部のさらに南側で、旧倉敷天文台スライディングルーフ観測室の東側の土地約800㎡は、来館者用仮設駐車場や工事職員用駐車場としての使用が可能でしょうか。	仮設計画等による総合的な判断が必要なため、別途、協議を要するものと考えます。
8	要求水準書	23	第7	2	(10)		工事期間中も来館者駐車場を360台程度確保した場合、舗装部分の駐車場を工事ヤードとして利用することは可能でしょうか。	仮設計画等による総合的な判断が必要なため、別途、協議を要するものと考えます。
9	別紙1	3	2	(1)		外部動線計画	北側大型バス駐車場付近から北側サブ出口まで、歩行者が雨にぬれずに移動できるように屋根や庇等の設置は、新棟北側に設ける大型バス用ロータリー付近からと考えればよろしいでしょうか。	バスの乗降ができるスペースから雨に濡れずに建物まで移動できることが条件と考えます。
10	別紙2	3	1			屋外広場	渡り廊下両側の屋外広場へ提示する高梁川流域の石（2㎡×10か所程度）を展示することになりますが、採取する石は1個当たり5t程度の重さとなり、採取、積込み、運搬及び設置に係る使用機械（クレーン、トラック等）や採取動線、石の仮置き場の検討が必要となるため、すべての石の採取場所をご教示いただけませんか。	設置予定岩石の調査書を提供できます。生涯学習施設再編整備室までお問い合わせください。
11	別紙2	3	1			雨水貯留施設	雨水流出抑制施設の雨水貯留の算定範囲面積（新棟建築面積と舗装新設・改修面積（緑地部分を透水性のない仕上げに変更した部分も含む））が協議により変更となった場合、変更対象としていただけますか。	協議の内容にもよりますが、通常、変更の対象とはならないものと考えます。

No	資料名	該 当 箇 所					質 問	回答案
		頁	大項目	中項目	小項目	その他		
12	事業者選定基準					総合評価	プレゼンテーション時の動画使用の可否をご教示いただけますか。	動画や音声の使用は可としますが、プロジェクター、スクリーン以外の機材（PC、スピーカー）等は、提案者でご準備ください。また、模型を持ち込んでのプレゼンテーションは不可とします。
13	別添資料09						北側駐車場は223台ではないでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	様式集					代表者印の押印	様式2-8のみ㊟マークがありますが、そのほかの様式には㊟マークがありません。様式2-8のみ代表者印を押印すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	様式集					図面集の内容 容 全体鳥瞰図	敷地全体の鳥瞰図（パース）は敷地全体の鳥瞰図が求められておりますが、敷地全体とは別添資料02 区域図の赤線で囲まれた範囲と考えればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	要求水準書	22	第7	2			バス駐車場北側緑地およびライフパーク東側駐車場の東側隣地未舗装部分について工事期間中の仮設現場事務所設置場所として検討して問題ありませんでしょうか。	ライフパーク東側駐車場の東側隣地未舗装部分については可としますが、バス駐車場北側緑地については不可とします。
17	別紙1	18	3	A-2		諸室仕様	第1収蔵庫について、「収蔵庫の出入口は、大型収蔵品を搬入することが可能なように」とありますが、想定されている大型収蔵品の種類・形状・寸法などを教えてください。	No.6参照
18	別紙2	1				動線計画	東側メイン出入口前のスペースにロータリーを移設するにあたり、水路にかかっている橋（添付図③）の耐荷重は、一般乗用車が行き来しても問題ない性能を確保していると判断してよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
19	別紙2	2				駐車場	大型バス用駐車場にある屋外トイレの利用者について、大型バスを利用して来場する方々が主な利用者でしょうか。それともバス運行関係者が主な利用者でしょうか。	ライフパーク倉敷を利用する方に広く利用していただくための屋外トイレになります。特定の利用者を想定したものではありません。
20	募集要項等に関する質問に対する回答	2	19				展示室空気質の回答について、収蔵庫内環境に関して東京文化財研究所が「美術館・博物館のための空気清浄化の手引き H31.3」にて展示・収蔵環境ののぞましい空気質として、アンモニア・ホルムアルデヒド・酢酸などののぞましい値を推奨しておりますが、ご回答頂いた内容より推奨値は遵守事項ではなく、各社判断による提案事項と理解してよろしいでしょうか。	展示室の空気質については、「建築設備設計基準」や「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関連法規に基づくものを想定しております。のぞましい空気質は提案によりますが、維持管理性、ライフサイクルコスト低減に資する提案を期待します。
21	募集要項等に関する質問に対する回答	3	24				現状の収納什器について、木製のものがありますが、新設する什器に関してスチール製でも問題ありませんか	お見込みのとおりです。
22	募集要項等に関する質問に対する回答	3	24				第1収蔵庫の植物標本棚（扉付）、昆虫標本棚（扉付）、動物標本棚（扉付）について、現状は昆虫標本棚に一部扉無しのものがありますが、扉は必要ですか	昆虫・動物標本棚について、扉は必須ではありません。植物標本棚については扉付を想定しています。なお、すべての標本棚について、扉無しの場合は、地震対策等（揺れによる収蔵物の飛び出し防止）扉ありと同等の代替構造が必要と考えます。
23	募集要項等に関する質問に対する回答	3	24				新しい収蔵庫は限られた空間となろうかと思われます。什器寸法の高さ方向などを調整して既存収納什器数量を減らすなどの提案は可能ですか	要求水準で示した収蔵量を確保したうえでの提案は可能です。

No	資料名	該 当 箇 所					質 問	回答案
		頁	大項目	中項目	小項目	その他		
24	要求水準書					工事区分	既存棟の什器備品（図書室のカウンターや書架を含む）の撤去は、工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。本工事で撤去すべき物品があればご教示ください。	移動できる備品類については工事範囲外です。作り付け等移動できないものについては本工事の撤去対象です。
25	別紙2	2	1	-	-	駐車場	バリアフリー駐車場から既存棟エントランスへの庇についての記載がありますが、バリアフリー駐車場自体に屋根は必須ではない、と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
26	別紙1	20	3	A-3	7	調査研究室	新棟の調査研究室に別途設置されるご予約のドラフトチャンバーについて、給気量、外寸など仕様をご教示ください。	ドラフトチャンバーは現有品の移設を考えています。仕様については別添資料12を参照してください。
27	別紙1	17	3	A-1	1	展示室 (導入展示)	導入展示の天井から吊る大型標本800kg程度には、架台（標本形状を固定する部材）の重量が含まれていると考えてよろしいでしょうか。また、工事区分としては、架台は展示工事とし、架台を吊る下地は建築工事という認識でよいでしょうか。	骨格＋組み立て金物で800kgと推定されています。それを吊り下げるメインビームと呼ばれる鋼材が別に220kgです。工事区分については、お見込みのとおりです。
28	別紙1	28	3	B-4	24 25 26	事務室 会議室 館長室	既存棟の事務室、会議室、館長室について、「自然光を可能な限り確保すること」と記載がありますが、基本計画書P13では管理エリア全てに採光をとる配置ではないようです。上記3室について、必ずしも全ての室に採光は必須ではないと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
29						現地確認	計画地の解体予定の駐輪場の内部に監視カメラが1台ありました。こちらについては解体工事着手前までに、別途工事にて撤去されるものと考えて宜しいでしょうか。御指示願います。	本工事に含まれます。
30						現地確認	計画地の解体予定の駐輪場の内部に分電盤がありますが、こちらの移設は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示願います。 駐車場の外灯及び監視カメラの電源等と思われそうですが、完成時に新棟から電源供給するものと考え、工事期間中は使用しないと考えます。	工事期間中は、移設または仮設を想定していますが、具体的な手法については、今後の協議によるものと考えます。
31	要求水準書 別紙1	15	④	排水設備			・適切に下水道に接続すること。なお、排水に関しては自然勾配によることを基本とし、ポンプアップはできる限り行わないこと。と記載がありますが、竣工時より屋外排水管の改修が行われていると思われます。今回計画建物の排水接続点、配管サイズ及び管底深さを御指示願います。若しくは排水改修後の図面を御提示願います。	排水改修後の図面を提示できます。生涯学習施設再編整備室までお問い合わせください。
32	要求水準書 別紙1	14	③	空調設備			・中央監視室、既存エリア事務室（No. 22）・・・と記載がございますが、（No. 24）と読み替え宜しいでしょうか。御指示願います。	お見込みのとおりです。
展示 1	募集要項	13	5	(2)	イ		ヒアリングの際に、提案書の説明を補足するための動画や模型の使用は可能でしょうか。	動画や音声の使用は可としますが、プロジェクター、スクリーン以外の機材（PC、スピーカー）等は、提案者でご準備ください。また、模型を持ち込んでのプレゼンテーションは不可とします。

No	資料名	該 当 箇 所					質 問	回答案
		頁	大項目	中項目	小項目	その他		
展示2	別紙4	10	5	(2)			「生命の大行進」に展示予定のティラノサウルス化石の全身骨格レプリカは、現在どのように保管されているのか、下記についてご教示いただきたいです。 ・現在は木箱に保管されているかと思いますが、何箱程度またその木箱のおおよそのサイズを教えてください。 ・ある程度部分的に組んでいる状態（交連）か、各部分骨がバラバラの状態（非交連）か、どちらの状態で保管されていますか。	骨格部分は7つの木箱に分割されています。 最大の箱サイズはH1390×W1360×D2310mmです。 箱ごとにある程度組んである状態です。
展示3	新自然史博物館・ライフパーク倉敷整備基本計画展示計画(案)	10					「展示予定の資料一覧」に掲載されている標本以外に展示可能な恐竜化石や標本があればご教示ください。	展示予定資料を含む絞り込み前の林原コレクションのリストを提供できます。
展示4	新自然史博物館・ライフパーク倉敷整備基本計画展示計画(案)	10					「展示予定の資料一覧」に掲載されている標本以外に生命の大行進に必要と考えられる標本を追加する場合、その費用は展示工事費に含むのでしょうか。	お見込みのとおりです。
展示5	募集要項	10	第3	4	(6)	ウ企画提案書類	屋外空間等の展示計画というのは、屋外広場の高梁川流域の石の展示に関する提案をするという意味でしょうか？	岩石の展示（配置）を含めた総合的な空間の提案を想定しています。