【別紙1　需要場所等】　　ク 倉敷市児島市民交流センターで使用する電気(児島商工会議所・クラレテクノ共同事業体)

番号	施設名	所在地	需給地点	受電方式	自動検針装置	計量日
1	倉敷市児島市民交流センター	倉敷市児島味野2丁目2-38	構内第1柱の開閉器の電源接続点	1回線	無	1

【別紙2　施設別電力使用量実績】　　ク 倉敷市児島市民交流センターで使用する電気(児島商工会議所・クラレテクノ共同事業体)

施設番号	対象施設名		令和7年									令和8年			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	倉敷市児島市民交流センター	契約電力 （kW）	377	377	377	377	355	355	355	355	355	355	355	355	
		最大需要電力（kW）	223	247	288	338	355	324	254	226	302	307	295	338	
		夏季電力量（kWh）				90,314	90,919	78,804							260,037
		その他季電力量（kWh）	46,346	46,142	60,996				60,002	50,450	64,054	76,975	66,744	56,449	528,158
		使用電力量 （kWh）	46,346	46,142	60,996	90,314	90,919	78,804	60,002	50,450	64,054	76,975	66,744	56,449	788,195

【別紙3　予定契約電力及び予定使用電力量】　　ク 倉敷市児島市民交流センターで使用する電気(児島商工会議所・クラレテクノ共同事業体)

番号	施設名	受電方式	予定契約電力（kW）	予定使用電力量（kWh）												
				令和9年									令和10年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	倉敷市児島市民交流センター	1回線	377	46,346	46,142	60,996	90,314	90,919	78,804	60,002	50,450	64,054	76,975	66,744	56,449	788,195
年間合計				46,346	46,142	60,996	90,314	90,919	78,804	60,002	50,450	64,054	76,975	66,744	56,449	788,195

予定使用電力量（12ヵ月）	788,195