【別紙1　需要場所等】　　サ 児島地区公園で使用する電気(岡山県水泳連盟・クラレテクノ共同事業体)

番号	施設名	所在地	需給地点	受電方式	自動検針装置	計量日
1	児島地区公園	倉敷市児島小川町3697-2	構内第1柱の開閉器の電源接続点	1回線	有	1

【別紙2　施設別電力使用量実績】　　サ 児島地区公園で使用する電気(岡山県水泳連盟・クラレテクノ共同事業体)

施設番号	対象施設名		令和7年								令和8年			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	児島地区公園	契約電力 （kW）	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	330	330	
		最大需要電力（kW）	271	239	301	328	319	311	224	281	316	330	329	318	
		夏季電力量（kWh）				157,429	166,303	137,357							461,089
		その他季電力量（kWh）	96,293	104,732	138,826				93,563	99,283	121,402	143,802	121,885	122,173	1,041,959
		使用電力量 （kWh）	96,293	104,732	138,826	157,429	166,303	137,357	93,563	99,283	121,402	143,802	121,885	122,173	1,503,048

【別紙3　予定契約電力及び予定使用電力量】　　サ 児島地区公園で使用する電気(岡山県水泳連盟・クラレテクノ共同事業体)

番号	施設名	受電方式	予定契約電力（kW）	予定使用電力量（kWh）												
				令和9年									令和10年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	児島地区公園	1回線	350	96,293	104,732	138,826	157,429	166,303	137,357	93,563	99,283	121,402	143,802	121,885	122,173	1,503,048
年間合計				96,293	104,732	138,826	157,429	166,303	137,357	93,563	99,283	121,402	143,802	121,885	122,173	1,503,048

予定使用電力量（12ヵ月）	1,503,048