【別紙2　施設別電力使用量実績】　　ス 西川尻ポンプ場ほか1施設で使用する電気(浅口市水道事業)

施設番号	対象施設名		令和7年								令和8年			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	西川尻ポンプ場	契約電力 （kW）	75	75	75	75	76	76	76	76	76	76	76	76	
		最大需要電力(kW)	74	74	74	75	76	75	75	75	74	74	74	74	
		夏季電力量(kWh)				37,730	41,527	39,352							118,609
		その他季電力量(kWh)	38,354	37,112	37,737				37,770	37,584	36,590	36,921	36,241	32,239	330,548
		使用電力量 （kWh）	38,354	37,112	37,737	37,730	41,527	39,352	37,770	37,584	36,590	36,921	36,241	32,239	449,157
2	唐船ポンプ場	契約電力 （kW）	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	45	
		最大需要電力(kW)	43	44	43	43	43	43	43	43	43	43	44	45	
		夏季電力量(kWh)				10,845	11,746	11,306							33,897
		その他季電力量(kWh)	11,042	10,626	10,901				11,092	10,755	10,960	11,585	11,683	10,459	99,103
		使用電力量 （kWh）	11,042	10,626	10,901	10,845	11,746	11,306	11,092	10,755	10,960	11,585	11,683	10,459	133,000