【別紙1　需要場所等】　　ト 新見市処理センターで使用する電気(新見市)

番号	施設名	所在地	需給地点	受電方式	自動検針装置	計量日
1	新見市処理センター	新見市哲多町宮河内1940-24	構内第1柱の開閉器の電源接続点	1回線	有	12

【別紙2　施設別電力使用量実績】　　ト 新見市処理センターで使用する電気(新見市)

施設番号	対象施設名		令和7年									令和8年			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	新見市処理センター	契約電力 （kW）	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	
		最大需要電力（kW）	139	124	129	106	111	103	112	113	101	99	90	95	
		夏季電力量（kWh）				17,249	16,916	15,779							49,944
		その他季電力量（kWh）	20,882	18,722	19,918				14,397	9,005	7,849	7,770	8,994	7,421	114,958
		使用電力量 （kWh）	20,882	18,722	19,918	17,249	16,916	15,779	14,397	9,005	7,849	7,770	8,994	7,421	164,902

【別紙3　予定契約電力及び予定使用電力量】　　ト 新見市処理センターで使用する電気(新見市)

番号	施設名	受電方式	予定契約電力（kW）	予定使用電力量（kWh）												
				令和9年									令和10年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	新見市処理センター	1回線	139	20,882	18,722	19,918	17,249	16,916	15,779	14,397	9,005	7,849	7,770	8,994	7,421	164,902
年間合計				20,882	18,722	19,918	17,249	16,916	15,779	14,397	9,005	7,849	7,770	8,994	7,421	164,902

予定使用電力量（12ヵ月）	164,902