

仕様書

本仕様書は、倉敷市玉島市民交流センターで使用する電気の供給について定めたものである。

1 需給対象

- | | |
|----------|---------|
| (1) 対象施設 | 別紙1のとおり |
| (2) 需要場所 | 別紙1のとおり |

2 需要設備の概要

- | | |
|-----------|---------|
| (1) 電気方式 | 交流3相3線式 |
| (2) 標準電圧 | 6,000V |
| (3) 計量電圧 | 6,000V |
| (4) 標準周波数 | 60Hz |
| (5) 受電方式 | 別紙1のとおり |
| (6) 蓄熱槽 | 無 |

3 契約電力、予定使用電力量

- | | |
|------------------|---|
| (1) 予定契約電力(常時電力) | 別紙3のとおり
ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
予定契約電力が500kW以上の場合、又は、最大需要電力が500kWを超えて変更する必要があるときは、協議の上決定するものとする。 |
| (2) 予定使用電力量 | 542,896キロワット時(別紙3より) |

4 供給期間 令和 7 年 4 月 1 日 0 時 から 令和 8 年 3 月 31 日 24 時とする。 (各月の電力使用計画は別紙3参照のこと)

5 電力量等の計量

- | | |
|---------------|-----------------|
| (1) 自動検針装置 | :有 |
| (2) 電力会社の検針方法 | :自動検針 |
| (3) 電力量計構成 | :電力需給用複合計器(普通級) |

6 需給地点

別紙1のとおり

7 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

8 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

9 その他

- (1) 供給者が、電気を供給する場合に必要な情報伝送装置に係る経費については、供給者の負担とする。
- (2) その他定めのない供給条件については、倉敷市を管轄する一般送配電事業者が定める約款、要綱等による。
- (3) 入札価格算定時に燃料費等調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないこととする。
- (4) 入札価格算定時の力率は100%とすること。
- (5) 電力供給側の事故や災害により、対象施設への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保すること等により、業務に支障が生じることがないようにすること。
- (6) 料金の請求は、指定施設ごとに行うこと。請求はWEBによる請求も可能とする。但し、請求の際には、請求書及び施設毎の内訳（使用電力量、単価、料金、最大需要電力、力率、契約電力等）を添付すること。
- (7) 計量日に記録された電力量計の読みにより使用電力量、契約電力、最大需要電力を算出し、供給期間各月の数値を施設毎にまとめ、供給期間終了から30日以内に報告すること。報告する際は、編集可能な電子データで報告すること。ただし、WEBサービス等を利用して施設の編集可能な当該データが簡易に取得できる場合は、協議により電子データの提出を省略することができる。

10 添付資料

- (1) 需要場所等【別紙1】
- (2) 施設別電力使用量実績【別紙2】
- (3) 予定契約電力及び予定使用電力量【別紙3】