

【別表02】(仮称)地域交流スクエア棟

諸室	用途	想定面積	白板	上履き	OAフロア	手洗い	掃除具入れ	ビクチャールール	C:カーテン (備品) B:ブライン R:ロールスクリーン A:暗幕 (備品) ※指定が無くても、計画により必要な場合は適宜設けること。	遮音性能 (用途)  (※公園に面する居室については、公園からの音に対し、利用に支障がない遮音性を有すること。)	設備・備品 ( )内の数字は数量。特記なきは1。 ・(大学)は別途大学が移設するものを示す。 ・【大学】は別途大学が調達するものを示す。	設備																		電気設備備考	機械設備備考								
												照明		電源		監視・警備		弱電・配管等								空調・換気		給排水衛生											
												照度 ルクス	器具種別	非常発 電回路 30%	コンセ ンテ	非常発 電回路 30% ●10% ○	入退 室管理 電気錠	カメラ 設備	電話 多機能 電話○ 内線電話● 外線●	諸室内用 放送設備	電動スク リーン●	プロジェク ター設備● ホワイトボ ード投影用○	T V接 続端 子BS 対応	プロ ジェク ター接 続用	H DMI端 子	構内LAN 用配線	停電時運 転の有無	空調設備 冷暖房	換気設備			給水設備	給湯設備	ガス設備					
ホール・アリーナ	体育館 イベント 客席			○						○ 講演	・以下のスポーツのゴール、ボール、ネット、ボール基礎 ミニバスケットボール×2 バレーボール（6人制）×2 バレーボール（9人制）×1 バドミントン×4 ドッチボール×1 ・移動式観覧席（500席程度） ・防球ネット	500		○	○	○		○	○	○			○		○	○							・アリーナ調光照明 ・アリーナ用時計						
舞台・舞台袖	ホール利用時の舞台・舞台袖			○			○			○ 講演	・(演台) ・操作卓	300			○			○	○	○	●				○		○	○											
ピアノ庫	ピアノの保管	舞台袖に含む		○							・（ピアノ）	200			○				○							○	○												
器具庫・舞台備品庫 器具庫（アリーナ） 倉庫（アリーナ）	体育館に付帯する倉庫。体育器具、運動体肩部備品、アリーナ備品などを収納する。	120～150㎡程度		○							・物品棚 ・ボール置場 ・6人制バレーボール×2セット（ボール・ネット） ・9人制バレーボール（9人）×1セット（ボール・ネット） ・バドミントン×4セット（ボール・ネット） ・【卓球台】×8 ・【得点板、支柱ハンガー、審判台、物品棚】 ・【跳箱、ロイター板、マット（搬送台車）、フラフープ、ボール、玉入、コーン】	200				○				○																			
倉庫（ホワイエ）	展示用品等の収納	15㎡程度										100			○												○												
調整室	調整室	適語		○	○				A	○	・ピンスポットライト(2)	300			○				○					○		○	○												
ホワイエ	入館者の待合及び展示等							○	R			300		○	○	○		○					○			○	○												
ホワイエトイレ （男・女・多）	便所	提案による										200		○	○	○											○	○	○						給湯はオストメイト用				
脱衣・更衣・シャワー室	ロッカールーム	90㎡程度				○			○		・ロッカー（70） ・シャワーブース(7） ・カウンター手洗い(3)	200			○		○										○	○	○	○									
2階多目的トイレ	更衣室、くらはっこが1階以外に設けられた場合の多目的トイレ	提案による										200		○	○	○												○	○										
遊戯室	遊戯、屋内スポーツ、講演会、音楽会等 閉館後、閉館日は地域開放を行う。	160		○				○	A	○	・以下のスポーツのゴール、ボール、ネット、ボール基礎 ミニバスケットボール バドミントン ・防球ネット	300		○	○	○		○	○	○			○		○		○	○											
集会室	会議、講座など。 アリーナ使用時の控え室	60		○				○	C			200		○	○	○		○	○				○		○	○	○	○											
図書・パソコンコーナー	図書の閲覧、読書など	40		○				○	C		・キャレルデスク（4） ・書架（L=10m程度） ・雑誌ラック ・（机、椅子）	500			○			○					○		○		○	○											

創作活動室	図画工作、会議等	40		○				○	B		・流し台（幅1200mm×奥行き600mm×高さ700mm）(2) ・戸棚(高さ700)	200			○				○		○		○	○	○										
食育活動室	調理実習、料理教室 など。 短大授業。	120	前(1)－ 1枚スライ ダー式 投影	○					B		・講師用調理台 （寸法要協議、IHコンロ200V3口）、流し台（水栓2つ以上、温水） ・調理台 （寸法要協議IHコンロ200V3口）、流し台（水栓2つ以上、温水、蓋掛）（高さ調整機能付き）(6) ・食器棚 （h=2.1m,耐震ラッチ付） ・窓下調理器具・食器棚 （h=1.0m,コンセント付） ・畳コーナー （4畳半程度、移設可能） ・下駄箱（60人） ・【冷蔵庫】（2台）	500			○		○	○	備品		○	○	○	○		○	○	○	○			・机電源（IH対応） ・諸室内スピーカー接続プレート ・冷蔵庫電源警報出力			
相談室	相談など	5		○	○							300			○						○		○	○											
乳幼児室	乳幼児用スペース	60		○		○			C			200		○	○	○								○	○	○									
乳幼児便所		乳幼児室に含む		○							・幼児用便器（大1・小1）大人用1（ベビーチェア共） ・幼児用仕切り板　・おむつ替え用ベビーシート	200		○	○	○									○	○									
授乳コーナー		乳幼児室に含む		○							・ベビーベッド　・（椅子） ・台付一槽SUSシンク、SUS作業台	200		○	○	○								○	○	○	○								
授乳室	授乳	5		○							・ベビーベッド　・（授乳椅子） ・台付1槽SUSシンク	200		○	○	○								○	○	○	○								
児童館トイレ （男・女・多）	便所	提案による		○								200		○	○	○									○	○	○			給湯はオストメイト用					
遊戯室用倉庫	遊戯室で使う器具の 倉庫	30㎡程度		○							・備品棚	100			○										○										
集会室用倉庫	集会室用倉庫	30程度		○								100			○										○										
屋外倉庫	屋外で使う器具の倉 庫	20㎡程度									・備品棚	100			○																				
その他の倉庫	その他倉庫	20㎡程度		○								100			○										○										
洗濯スペース	洗濯	適宜										200			○										○	○									
一輪車スペース	一輪車遊び	提案による				○						10			○			○									○								
児童館廊下	廊下			○		○		○			・下足箱（140足、2段式） ・受付カウンター下オープン型収納ロッカー ・カウンター手洗い（3栓、H600×1、H800×2） ・掲示板（適宜）	100		○	○	○		○							○	○	○								
砂場	児童館利用者の砂場	提案による				○						10			○			○								○									
親子交流広場 （くらっこ）	地域子育て支援拠点	95㎡以上		○		○		○	A	○ 公園、ア リーナ、 児童館利 用者の歓 声に配慮	移設物品の提示をお願いします。  ・下駄箱（60人） ・手洗い（鏡共、大人用、水栓1） ・手洗い（鏡共、幼児用、手動水栓3） ・台付一槽SUSシンク、給湯設備 （L=1200程度、下部収納、上部戸棚共） ・カーテンレール（授乳スペース用） ・（調理関係の備品 （卓上IH、電子レンジ、冷凍冷蔵庫）） ・ボールプール ・（カウンター棚）(6) ・掲示板（廊下側）	500		○	○	○		●					○	○	○	○	○	○				・調光照明拡散タイプ ・コンセントガード付 ・FAX使用			
倉庫（くらっこ）	短大がくらっこで 使用する物品を納め る倉庫	10㎡程度							C		・（収納棚）	100			○										○										
倉庫(調理)	短大がスクエアで使 用する物品を納める 倉庫	10㎡程度							C		・【冷蔵庫】（2台）合計500L以上 ・（食器棚）	100			○										○				・冷蔵庫電源警報出力						

[illegible]